



- 0. Vhod v strojnico 80x80 z vrha ali iz strani (0/A)
- 1. Dno bazena cev Ø250
- 2. Pranje filtra cev Ø50
- 3. Odliv viška vode cev Ø50
- 4. Talni sifon
- 5. Odtok umivalnika cev Ø50
- 6. Jašek 50x50x50cm, ki naj ima odtok v kanalizacijo (cev Ø160)
- 7. Zračenje spodaj cev Ø110
- 8. Zračenje zgoraj cev Ø110
- 9. Obzidan prostor za kemijo z notranjimi merami 70x50x100cm. Vsak prostor naj ima zračenje zgoraj in spodaj z cevmi Ø110, v prostoru kjer bo PH pa mproba biti talno zračenje speljano ob kanalizacijski cevi Ø160, kot prikazuje slika.

**OPOMBA:** Vse mere, ki so označene z vprašajem določa gradbeni projektant, zidar ali investitor

PREGLEDAL:		TITRO D.O.O.		OBJEKT		FAZA I	
		TITRO D.O.O. BILJE 92/C 05.330.96.10		TIP BAZENA		POLIESTER	
INVESTITOR		BOŠTJAN KOBAL		MERILO		DATUM 29.II.2007	
RISAL						LIST I	